



ООО «БизнесСтройДобыча»
ИНН 0278962233, КПП 027801001, ОГРН 1200200055538
Р/с 40702810929770000309 в Банке ф-л «Нижегородский» АО
«АЛЬФА-БАНК», К/с 30101810200000000824, БИК 042202824
Адрес: 450037, РБ, г. Уфа, проспект Октября, д. 42/2, кв. 15
Электронная почта: bizsd@yandex.ru

Паспорт качества № _____
Песок мытый, просеянный фракции Ø 0 – 4 мм для строительных работ
ГОСТ 8736-2014

Наименование и адрес предприятия изготовителя: ООО «БизнесСтройДобыча», 450106, РБ, г. Уфа, ул.Караидельская, д. 2, этаж 2,офис 110/1

Наименование объекта: карьер месторождения Архимандритское– 3

Наименование и адрес потребителя: _____

Номер партии: _____

Количество: _____ тн.

Дата выдачи: « ____ » _____ 2026г.

Основные качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 8736-2014 (не более)	Фактические показатели
1	Содержания зерен крупностью 10 (мм), %	0,5	0,3
2	Содержания зерен крупностью 5 (мм), %	5,0	3,72
3	Класс	I	
4	Модуль крупности песка (группа),	Мкр.2,67 средний	
5	Группа остатка на сите №063	Средний	
5	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,5	отсутствует
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	0,67
7	Содержания посторонних засоряющих примесей	Не допускается	отсутствуют
11	Насыпная плотность в сухом состоянии, г/см ³	н/н	1,42
12	Насыпная плотность в естественном состоянии, г/см ³	н/н	1,32
13	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (ГОСТ 30108-94, для всех видов строительства), Аэфф, Бк/кг, не более	370	45,37

Заключение: Песок мытый, просеянный фракции Ø 0-4 мм для строительных работ соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014.

Директор: _____ Хаматшин Р.А.