

 <p>Потенциал ТОРГОВЫЙ ДОМ</p>	<p>ИНН 0277133032, КПП 025001001, ОГРН 1130280074638 Адрес: 452171, Республика Башкортостан, р-н Чишминский, рп Чишмы, пер Почтовый, дом 2, квартира 18 Контактные данные: Potencial-td@yandex.ru +7 9870170838 филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» БИК 042202824 Р/с 40702810029750001312, К/с 30101810200000000824</p>
--	---

Паспорт качества № _____
Песок мытый, просеянный фракции Ø 0 – 4 мм для строительных работ
ГОСТ 8736-2014

Наименование и адрес предприятия изготовителя: ООО «ТД «Потенциал», 452171, РБ, р-н Чишминский, рп Чишмы, пер Почтовый, д. 2, кв. 18

Наименование объекта: участок Каримовский Каримовско-Карюгинского месторождения

Наименование и адрес потребителя: _____

Номер партии: _____

Количество: _____ м³

Дата выдачи: « ____ » _____ 2026 г.

Основные качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 8736-2014 (не более)	Фактические показатели
1	Содержания зерен крупностью 10 (мм), %	0,5	0,4
2	Содержания зерен крупностью 5 (мм), %	5,0	3,65
3	Класс	I	
4	Модуль крупности песка (группа),	Мкр.3,36 Повышенной Крупности	
5	Группа остатка на сите №063	Повышенной крупности	
5	Содержание глины в комках, % по массе, не более	0,5	отсутствует
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	2,0	1,1
7	Содержания посторонних засоряющих примесей	Не допускается	отсутствуют
11	Насыпная плотность в сухом состоянии, г/см ³	н/н	1,51
12	Насыпная плотность в естественном состоянии, г/см ³	н/н	1,46
13	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (ГОСТ 30108-94, для всех видов строительства), Аэфф, Бк/кг, не более	370	46,32

Заключение: Песок мытый, просеянный фракции Ø 0-4 мм для строительных работ соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014.

Директор

Вагапов А.Р.