

 <p>Потенциал ТОРГОВЫЙ ДОМ</p>	<p>ИНН 0277133032, КПП 025001001, ОГРН 1130280074638 Адрес: 452171, Республика Башкортостан, р-н Чишминский, рп Чишмы, пер Почтовый, дом 2, квартира 18 Контактные данные: Potencial-td@yandex.ru +7 9870170838 филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» БИК 042202824 Р/с 40702810029750001312, К/с 30101810200000000824</p>
--	---

Паспорт качества № _____
смесь песчано-гравийная для строительных работ
ГОСТ 23735-2014

Наименование и адрес предприятия изготовителя: ООО «ТД «Потенциал», 452171, РБ, р-н Чишминский, рп Чишмы, пер Почтовый, д. 2, кв. 18

Наименование объекта: участок Каримовский Каримовско-Карюгинского месторождения

Наименование и адрес потребителя: _____

Номер партии: _____

Количество: _____ м³

Дата выдачи: « ____ » _____ 2026 г.

Основные качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 23735-2014	Фактические показатели
1	Содержания зерен песка в смеси по массе, %	н/н	49,6
2	Содержания зерен гравия в смеси по массе, %	От 10 до 90	50,4
3	Модуль крупности песка в смеси (группа),	св. 1,5 до 2,0	3,1 Повышенной крупности
4	Содержание глины в комках, % по массе, не более	1,0	отсутствует
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	4,0	1,1
6	Содержания посторонних засоряющих примесей	Не допускается	отсутствуют
10	Истинная плотность, г/см ³	н/н	1,80
11	Насыпная плотность смеси в естественном состоянии, г/см ³	н/н	1,56
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (ГОСТ 30108-94, для всех видов строительства), Аэфф, Бк/кг, не более	370	49,32

Заключение: смесь песчано-гравийная для строительных работ соответствует требованиям ГОСТ 23735-2014

Директор

Вагапов А.Р.