

ООО «ПромМастер»
ИНН 0274961510/ КПП 027401001
ОГРН 1200200065680
450092, РБ, г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д. 21/3, кв. 24
Контактные данные: т. 8-987-02-73-849
Эл. почта: ooo.prommaster@yandex.ru



Паспорт качества № _____
смесь песчано-гравийная для строительных работ
ГОСТ 23735-2014

Наименование и адрес предприятия изготовителя: ООО «ПромМастер», РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 35, кв. 195

Наименование объекта: участок Кулушевский-3 Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Наименование и адрес потребителя: _____

Номер партии: _____

Количество: _____ тн.

Дата выдачи: « ____ » _____ 2026 г.

Основные качественные показатели

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 23735-2014	Фактические показатели
1	Содержания зерен песка в смеси по массе, %	н/н	47,5
2	Содержания зерен гравия в смеси по массе, %	От 10 до 90	52,5
3	Модуль крупности песка в смеси (группа),	св. 2,0 до 5,0	3,34 Повышенной крупности
4	Содержание глины в комках, % по массе, не более	1,0	отсутствует
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более	4,0	1,5
6	Содержания посторонних засоряющих примесей	Не допускается	отсутствуют
10	Истинная плотность, г/см ³	н/н	1,69
11	Насыпная плотность при естественной влажности, г/см ³	н/н	1,57
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (ГОСТ 30108-94, для всех видов строительства), Аэфф, Бк/кг, не более	370	46,35

Заключение: смесь песчано-гравийная для строительных работ соответствует требованиям ГОСТ 23735-2014

Директор ООО «ПромМастер» _____ Исламов Р.Р.